

Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Самарской области

**Рекомендации по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий,
направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям.**

№05/32 от 10 февраля 2023г.

При проведении выездной плановой проверки в отношении Государственного казенного учреждения Самарской области «Волжский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Тополек» Юридический адрес: 443548, Самарская область, район Волжский, п.г.т. Смышляевка, переулок Коммунистический 14; Фактический адрес: 443548, Самарская область, район Волжский, п.г.т. Смышляевка, переулок Коммунистический 14; выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

С целью устранения выявленных нарушений рекомендую:

№	Наименование мероприятия
	<u>СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»</u>
1	Устранить видимые дефекты и повреждения напольного покрытия (в медицинском кабинете нарушена целостность напольного покрытия) п. 2.5.2.
2	Устранить видимые дефекты и повреждения стен и потолков (стены и потолки имеют видимые дефекты и повреждения не допускающее проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (в изоляторе стены имеют неровности, в спортивном зале нарушена целостность отделки стены, в детских раздевалках внутренняя отделка стен имеет бумажное покрытие, в туалетном помещении группы «Рябинка» в дверном проеме на стене многочисленные трещины, в группах №1, 2, 3 в оконных проемах осыпается штукатурка); п. 2.5.3.


Подписи лиц, проводивших проверку:
Ведущий специалист-эксперт отдела
надзора по гигиене детей и подростков
Большакова Наталья Владимировна



Предписание для исполнения получил:

директор ГКУ СО Волжский СРЦН «Тополек»

10 февраля 2023 г.



Буянова В.С.